




NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTERIUM



[www.gkm.gov.hu](http://www.gkm.gov.hu)





NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTERIUM



[www.gkm.gov.hu](http://www.gkm.gov.hu)

# Műszaki-biztonsági időszakos vizsgálatok szabályozása

XVIII. Dunagáz Szakmai Napok  
Visegrád 2010. 04. 7-8.

Békési László  
vezető-főtanácsos, NFGM



# A földgázellátásról szóló új 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontja

## Szabályozni:

a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés, a műszaki biztonsági felülvizsgálatát, beleértve annak gyakoriságát is.



# **A szabályozással kapcsolatban felmerülő kérdések:**

- 1. első felülvizsgálat elvégzésének határideje?**
- 2. felhasználási hely kategóriába sorolása?**
- 3. ciklusidők meghatározása?**
- 4. ki végezheti a felülvizsgálatokat?**
- 5. milyen jogkövetkezményei lehetnek az felülvizsgálat elmulasztásának?**



## **Első felülvizsgálat elvégzésének határideje?**

- Felhasználási helyek **2 millió?**
  - Csatlakozó vezetékek **2 millió?**
  - Fogyasztói helyek száma **3,5 millió?**
  - Gázkészülékek száma **10 millió?**
- 2013 vagy 2015



## Felhasználási hely kategóriába sorolása?

- *I. kategória*: olyan felhasználási hely, ahol az alábbiak közül legalább egy van felszerelve:
- a) nyílt égésterű, kéménybe kötött gázfogyasztó készülék,
- b) égéstermék elvezetés nélküli vízmelegítő,
- továbbá ahol több felhasználási helyet ellátó csatlakozó vezeték van kiépítve;



## Felhasználási hely kategóriába sorolása?

- *II. kategória: olyan felhasználási hely, ahol kizárólag gáztűzhely van felszerelve;*
- *III. kategória: olyan felhasználási hely, ahol kizárólag zárt égésterű gázfogyasztó készülék van felszerelve.*



# Ciklusidők meghatározása

- *I. kategória esetében 2 évente,*
- *II. kategória esetében 5 évente,*
- *III. kategória esetében 10 évente.*



## Ki végezheti a felülvizsgálatokat?

- műszaki-biztonsági felülvizsgáló,
- az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértő,
- az építési műszaki ellenőr, valamint a felelős műszaki vezető,
- kijelölt szervezet vizsgálója
- az elosztói engedélyes vagy megbízottja.



## **Milyen jogkövetkezményei lehetnek az felülvizsgálat elmulasztásának ?**

### **A szolgáltatást a földgázelosztó szünetelteti**

ha a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezések időszakos műszaki biztonsági ellenőrzésének elvégzését igazoló dokumentumot a felhasználó nem tudja a földgázelosztó kérésére felmutatni,

és a földgázelosztó bizonyítja, hogy a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott biztonságossági követelményeknek.



NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTERIUM



# Köszönöm figyelmüket

